


СОГЛАСОВАНО:

Глава городского округа
Электросталь Московской области

А.А. Суханов

« _____ » _____
2015 г.

М.П.



Расчет количества тепла, необходимого для приготовления горячей воды

для ООО «Глобус» г. о. Электросталь Московской области


с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

Количество тепла, необходимое для приготовления горячей воды - 0,0631 Г кал/м³

$$Q = ((1000*(59-5))*214+1\ 000*(59-15)*134*0,8))*1,35*0,000001/348 = 0,0631\text{Г кал/м}^3.$$

Генеральный директор ООО «Глобус»

Кабанов С.Н.



Начальник УГЖХХ

А.В. Зиновьев

Начальник ФЭО

Р.В. Воронина

Главный экономист ООО «Глобус»

Перушкина О.С.

Главный специалист ФЭО

Е.А. Шевченко